

T-2017/08/10/27481

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYSZACH
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 71 842-64-18, fax. 71 843-60-60

Wałbrzych, 07.08.2017 r.



W/N.5183.1643.2017.MT

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

TIT - p. M. Implet
Ofic. 2017.08.11
p. m.

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/2550/2017 z dnia 28.07.2017 r. (data wpływu: 02.08.2017 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- przebudowie pieca kaflowego oraz trzonu kuchennego;
- wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej oraz okiennej;
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej, przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej oraz bocznych ekspozycyjnych.


Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Doinobiasa
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 191769-13321-7-R
2. a/a MT

11 LISTOPADA 98/4



x 3 szt.

WOJEWÓDZKI URZĄD
 OCHRONY ZABYTKÓW
 we Wrocławiu
 DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
 56-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
 tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: NIK.5183.1643.2017m

z dnia 07.08.2017

Dm.