

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) we WROCLAWIE:
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1
58-301 WAŁBRZYCH, Polska
Tel. (074) 84 23 28 00
NIP 665-066-48-43

Walonnych dnia 30.05.2017 r.


Opinia Nr 007824

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11. Listopada nr 58/4 w Walbnym
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MHB Sp. z o.o.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy -
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Mece grzewcze w kuchni podłączone
do piekarnika w A o wym. 50x50cm.
Mece grzewcze w łazience podłączone
do piekarnika w A o wym. 50x50cm.
Wentylacja wywiewna grawitacyjna z
podłączeniem kuchni wykonać zgodnie z
projektu.

Wentylacja zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara, H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Opis 078 24 -



A 50x50m

		stych
CO 15		III p
P 10		II p
CO 8		I p
11 4	P 4	prekier
		przebieg

MISTRZ KOMINIARSKI
G.O.
Daniel Stara