



- UWAGI:**
- Wywiew z pomieszczeń łazienki będzie realizowany jako nowy przewód dwusieczny o średnicy 160/220mm prowadzony po półpiętrze klatki schodowej.
 - Przewód w obszarze klatki schodowej należy ocieplić i zabudować płytami GK.
 - Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiczkę kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm².
 - Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewnią istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
 - W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walterzych ul. Gen. Andersa, 48	Podz.	Nr rys.
TEMA:	Wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy Al. Wyżwolenia 4 w Walterzych	1:50	J-1
	Wentylacja nawiewno - wywiewna pom. łazienki		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	06.02.2018r