

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KRAJOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-501 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 258
NIP 602-012-33-33

Opinia Nr 008556

Walczych, dnia 17.04.2018 r.

Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 104/B/13 w Walczech
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec techniczny może być podłączony do
kominu nr 2

Piec kotłowy może być podłączony do
kominu nr 6.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia technicznego
wykonana jako grawitacyjna wg projektu.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
1 egz. dla RZK BOH - Podgórze w Walczech

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odczucie,
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

Opis 08556-

NIEPODLEGŁOŚCI 104B/13



1	2	3	4	5	6	
			P			III p strych
			17			
K	K			P	P	II p
14	13			14	13	
	K			P		I p
	8			9		
K			P			parter
4			4			
						piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Gani
 Daniel Stara