

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

008590

Nieborzych, dnia 10.05.2018 r.

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osiedleńców

nr 4/2 w Nieborzych-

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MKB Sp. z o.o.

BOKI - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie? *prace + went.*
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń?

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Prac grzewczy w kuchni może być podłączony do piekarnika nr 5.
Wentylacja wywiewna w kuchni do piekarnika nr 3.
Prac grzewczy w łazience może być podłączony do piekarnika nr 1.*

Inne uwagi: *Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz w ilości ok. 130 m³/h.*

Kontroli dokonał: *D. Szymański*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOKI - Nowe Miasto

1 egz. dla RZK

w Nieborzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Szymański
Daniel Szymański



MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara