



1. Ściana
  - cegła ceramiczna
2. Mocowanie podstawowe
  - ispo Zaprawa Klejąca (zaprawa mineralna)
3. Izolacja termiczna
  - płyta styropianowa EPS 70-031 120mm i 50mm -  $\lambda=0,031W/mK$
4. Mocowanie dodatkowe
  - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
  - ispos nr 1 Zaprawa Zbrojąca lub ispo Duo
  - tkanina z włókna szklanego impregnowana
6. Powłoka pośrednia
  - Sto-Putzgrunt w kolorze tynku
7. Wyprawa tynkarska
  - StoSilco K** – tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gładko gr. 1,5mm,
  - StoSilco QS K** – tynk elewacyjny silikonowy zatarty na gładko gr. 1,5mm.

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant arch.+konstr.:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	01.12.2017		Skala	----
Asystent:	inż. Marzena Majerska		01.12.2017		Nr rys.	<b>10</b>
					Nr str.	<b>21</b>