

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 13
WALBRZYCH
TEL: 66-310 500 000 ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 842-2222
NIP 666.600.00-66

Opinia Nr 008640

Szczawno-Zdrój, dnia 24.05. 2018 r.

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 173/1 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną. Podłączenie kotła do przewodu wykonaci wg projektu. Zaleca się zasięg powietrza wykonaci z boku budynku. Przewód nr. 1 ma wymiary 14x14 lecz może być większy.
 2. Wentylacja wywiewna, łazienki podłączeni można do przewodu nr. 2.
 3. Wentylacja wywiewna, kuchni wykonaci wg projektu technicznego.
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wapię powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewne.
- Inne uwagi: alternatywa do punktu 1- zamiast CO gaz: piec CO etaz można podłączyć do przewodu nr. 5 wentylacja wywiewna istniejącego przewodu nr. 4.

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 25.05.2018

1 egz. dla RZK
INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
podpis: Tomasz Łodarski



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Słowo orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5
STRYCH					
1 P					
1 P					P ₄ R ₄
PARTER	LOG e ₃	W _L		W _{TP}	

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara