

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 10.05.2018 r.

Opinia Nr 008589

Opinia w sprawie przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osiedleńców 13/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy + went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyszłego właściwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu m 2.
Piec grzewczy w łodzi może być podłączony do przewodu m 6.
Wentylacja wywiewna w kuchni do przewodu m 4.

Inne uwagi: Okna PCV sat. 2 posiadają nawiewniki, należy zwiększyć dopływ powietrza, który powinien w sumie wynosić ok. 130 m³/h.

Kontroli dokonał: D. Sława

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława
Pieczęć i podpis



1	2	3	4	5	6	
		Wk				1 p nt 7 i 8
Co 7i8	↑	7i8		↑		
	K 3		Wk 3		P 3	parter nr 3
						piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara