

717 - p. A. Piszczka

zleceniny wykonanie
projektu me c.o. grzewcze

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 5.06.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGON 141244 ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
68-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286

Opinia Nr

008657

p. Piszczka 9
17

NIP 896-000-20-54

w budynku przy ul.

Kistopoda

nr 102/7 w

Walbrzych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Usytuowania przewodu kominowego
3. Usytuowania przewodu kominowego

Co poz

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zew. kominy spalania
(kondens) podpiąć do zewnętrznej
kolumny powietrzno-spalinowej zgodnie z
wymagani producenta i projektem technicznym.
Wentylacja wywiewna zewnętrzna
istniejąca prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: D. Siem

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK Stary Zdrój
w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozważań należy zgłosić do sprawozdania
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Niepotrzebne skreślić
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siem

Pieczęć i podpis