



**UWAGI:**

1. Wywiew z pomieszczenia kuchni, łazienki i WC będzie realizowany jako nowy przewód dwuścienny o średnicy 160/220mm
2. Nawiew świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez kartkę nawiewną zlokalizowaną w kuchni oraz poprzez zamontowane w oknach nawiewniki okienne o wydajności 30m<sup>3</sup>/h.

**P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych**

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Stowackiego 3A w Wałbrzychu <b>Wentylacja nawiewno - wywiewna - przekrój przewodów wywiewnych</b>	1:50	<b>J-2</b>
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	<b>Ewa Agata Nowak</b>	<b>135/02/DUW</b>	12.01.2018r.