

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(piszciec) ZAKŁAD Kominarski w WROCLAWIU
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Nawolnych, dnia 15.06.2018

Opinia Nr

008690

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Osieleńców

nr

16/2

w

Nawolnych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOKI-

Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

grzej-

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w potopu może być podłączony
w dotychczasowe miejsce do przew. nr 14.
Piec grzewczy w tech. może być podłączony
do przewodu nr 4.
Wentylacje wywiewne w tech. i tarasie
prawidłowe.
Zapewnić dopływ powietrza z rekmatr-

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Sława, A. Sława

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOKI- Nowe Miasto

1 egz. dla RZK

N Nawolnych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)


Sława

MISTRZ KOMINIARSKI

Piszcze i podpis

Daniel Sława

2. 4. 50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								P ₆		A		WE	A	P ₅			P ₄	
		A				A				WE			P			P ₁		J _p
		WK				K							P					partes
		2				2				2			2					pinusco