

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALERZYCH
KLA: 58-510 SZCZAWNO ZAKOJ
ul. Różana 1, tel. (071) 863-27-32
NIP 148.000.70-54

Szczawno-Zdrój, dnia 23.04. 2018 r.

Opinia Nr 008610

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Portowej nr 5/8 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

13812

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony dla pieca paleniskowego, a przewód nr. 2 (45x45 cm) dla pieca kuchenno- i drugiego pieca paleniskowego (piece istniejące) lub przewód nr. 2 dla pieca (Oetari, istniejące) przewody w mieszkaniu to przewody dymowe, w związku z czym dla kotła gazowego CO wykonac nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt.
2. Wentylację mechaniczną wykonac wg projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie mechaniczne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Sajdyla

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

[illegible]