

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot zamówienia: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Batorego 76 w Wałbrzychu (4 lokale mieszkalne).**

2. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni
3. Okres gwarancji: **nie dotyczy**
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
6. Termin składania ofert: 24.07.2018 r., do godz. 15:30
7. Termin otwarcia ofert: 25.07.2018 r., godz. 11:00
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka (74 887 0510), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis

Wałbrzych, dnia 20/04/2018

PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

Adres BAROUBO 76

Właściciel lub użytkownik budynku

Data ostatniego przeglądu technicznego

1. Liczba klatek schodowych w budynku 1

2. Liczba mieszkań i lokali użytkowych 4

3. Liczba przyłączy do budynku 1

4. Rodzaj gazu E

5. Miejsce lokalizacji kurków głównych PIAWICA

6. Uwagi do lokalizacji kurków głównych PRACOWNI NA LEW BUDYNKU

7. Miejsce lokalizacji gazomierzy K. SŁOWAKA

8. Ocena stanu technicznego gazomierzy
(dla gazomierzy poza mieszkaniami) SŁOWAKA

9. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem (j.w.) SŁOWAKA

10. Lokale nie posiadające gazomierza 10, 2

11. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach SŁOWAKA (SŁOWAKA)

12. Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach

13. Liczba pionów instalacji gazowej 1 (SŁOWAKA)

14. Sposób prowadzenia pionów K. SŁOWAKA

15. Ocena pionów instalacji gazowej SŁOWAKA

16. Ocena przewodów przed mieszkaniami SŁOWAKA

17. Szczelność instalacji gazowej SŁOWAKA

18. Zgodność instalacji gazowej z przepisami ZGODNA

19. Uwagi i zalecenia pokontrolne PRO i BUDOWA WYMIENIĆ

Data przeglądu technicznego 20/04/2018 NA SŁOWAKA

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu: (KUSOKA KOROSZA WŁASKA
N. PIWICU)

MICHAŁ KOSMACZ
ZASTĘPCA
WZŁĘPIENIE
PRZĄDZEN I INSTALACJI GAZOWYCH

Jakub Kosmacz
uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji
sieci, urządzeń instalacji gazowych
Zaśw. kwalifikacji 166/D/0059/2018
166/D/0059B/2018, 166/E/0059A/2018
tel. 601 052 017

Uwaga!

Punkty: 5 i 6 protokołu w przypadku większej liczby przyłączy do budynku, wskazane jest opracować w postaci załączników - oddzielnie dla każdego przyłącza.