


Kanały wentylacji wywiewnej wykonać jako stalowe, systemowe, dwuścienne,  $\varnothing 160/220\text{mm}$ , ocieplone wełną mineralną. Kratki wentylacyjne montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczeń, licząc od górnej krawędzi kratki. Kanały wyprowadzić min. 0,8m ponad połac dachu oraz ponad istniejące kominy murowane (w przypadku bezpośredniej bliskości) i zakończyć parasolami.

- 1 – wentylacja wywiewna pom. montażu kotła na paliwo stałe lokalu użytkowego (przyziemie)
- 2 – wentylacja wywiewna pom. łazienki lokalu mieszkalnego nr 2 (I piętro)
- 3 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 2 (I piętro)
- 4 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro) założono brak
- 5 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 (I piętro) założono brak
- 6 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 (II piętro)
- 7 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 6 (II piętro)
- 8 – wentylacja wywiewna pom. łazienki lokalu mieszkalnego nr 6 (II piętro), pomieszczenie łazienki projektowane wg odrębnego opracowania
- 9 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 7 (II piętro)
- 10 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 4 (II piętro) założono brak



**LUK MEDIA PROJEKT**  
**Łukasz Szpinek**  
**ul. Kasztelańska 60, 58-314 Wałbrzych**

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOS/08		Data: 06.2015
Asystent:				Stadium: PB
Zadanie:	Budowa instalacji wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy 11 Listopada 31 w Wałbrzychu.			Skala: 1:100
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 3
Tytuł rys.:	ROZWINĘCIA – KANAŁY WENTYLACJI WYWIEWNEJ			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej