



OZNACZENIA:

- C22-600/0,50m

1880W

wysokość grzejnika

długość grzejnika

moc grzejnika

typ grzejnika

- nowa instalacja c.o. zasilanie

- nowa instalacja c.o. powrót

- grzejnik płytowy
- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- nr lokalu mieszkalnego
- Kg - kuchenka gazowa
- PgII - kocioł gazowy
- ☒ - istniejący gazomierz mechaniczny
- LG

UWAGI:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
- Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostaticzne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.
- Istniejąca instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
- Nowa instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lubo w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przewód spalinowy prowadzić w w istniejącym przewodzie kominowym

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wolbryskich ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym 9 w budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Wolbrychu	1:50	J-1
	Instalacja centralnego ogrzewania i gazu.		
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	26.03.2018r.