

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie i montaż osłony przeciwdeszczowej

2. Przedmiot zamówienia: **wykonanie i montaż osłony przeciwdeszczowej na przewód kominowy 50x50 cm z lokalu nr 10 w budynku przy ul. Krętej 1 w Wałbrzychu.**
3. Termin realizacji zamówienia : **2 tygodnie**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **30 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **17.08.2018 r., do godz. 10:30**
8. Termin otwarcia ofert: **17.08.2018 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
12. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!


Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt


Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Bronisław Lis



44.847-88-12.



**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 671
z dnia 17-05-2018**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WAŁBRZYCHU przy ul. KRĘTA nr 1/10

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym. 50x50cm jest drożny, ciąg komina prawidłowy, przewód ten jest niedogrzany i ulega zawilgoceniu. Zasadnym jest zamontowanie osłony przeciwdeszczowej nad wylotem komina, w mieszkaniu nr 10 widoczne są zacieki na ścianie kominowej w pokoju a także wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach ze ścian kominowej. W mieszkaniach poniżej przez które przechodzi ten komin także jest wyczuwalny nieprzyjemny zapach ze ścian komina.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara