

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 27.04.2018 r.

Opinia Nr 008572

Opinię sporządzono na podstawie oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. al. Wywrotellia nr 19/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
Baki Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie ventyl.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Brak jest możliwości wykonania wentylacji
wyrtkowej w terenie do istniejących przewodów
kominowych, murowanych.

Wentylację wyrtkową grawitacyjną z terenu
wykonać według projektu.

Wentylację wyrtkową w pomieszczeniu technicznym
wykonać i do projektu m. H.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz
poprzez urządzenie nawiewne.

Kontroli dokonał: D. Sława

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Baki Śródmieście

1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

[Podpis]
Mistrz Kominarski

Opis 08572-



1	2	3	4	
				skuch
				skuch
CD 902 14	WK 14			III P
		J 9	WK 9	II P
			A	I P
			WK 3	przetok
				przetok

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara