



## I PIĘTRO

## II PIĘTRO

## III PIĘTRO



**LUK MEDIA PROJEKT**  
*Lukasz Szpinek*  
**ul. Kaszelańska 60, 58-314 Wałbrzych**

Projektant:	mgr inż. Lukasz Szpinek	82/DOŚ/08	Data:	06.2015
Asystent:			Stadium:	PB
Zadanie:	Budowa instalacji wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy 11 Listopada 31 w Wałbrzychu			
Investor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			
Tytuł rys.:	RZUT I, II, III P.-INST. WENTYLACJI WYWIEWNEJ		Nr rys.:	2

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim, rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany, uduplikowany lub oddany do druku bez pisemnej zgody firmy projektowej

Kanały wentylacji wywiewnej wykonąć jako stalowe, systemowe, dwuścienne,  $\varnothing 160/220\text{mm}$ , ocieplone wełną mineralną. Krotki wentylacyjne montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczeń, licząc od górnej krawędzi krotki. Kanały wyprowadzić min. 0,8m ponad połć dachu oraz ponad istniejące kominy murowane (w przypadku bezpieczeństwa bliskości) i zakończyć porośniętymi. 1 – wentylacja wywiewna pom. montażu kotła na paliwo stałe lokalu użytkowego (pryzmienie) 2 – wentylacja wywiewna pom. łazienki lokalu mieszkalnego nr 2 (I piętro) 3 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 2 (I piętro) 4 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro) założono brak 5 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 (I piętro) założono brak 6 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 (II piętro) 7 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 6 (II piętro) 8 – wentylacja wywiewna pom. łazienki lokalu mieszkalnego nr 6 (II piętro), pomieszczenie łazienki projektowane wg odrębnego opracowania 9 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 7 (II piętro) 10 – wentylacja wywiewna pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 4 (II piętro) założono brak