



**OZNACZENIA:**

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- ② - nr lokalu mieszkalnego
- Kg - kuchenka gazowa
- PqI - kocioł gazowy
- ⊗ - istniejący gazomierz mechaniczny
- LG

**UWAGI:**

- Wywiew z pomieszczeń łazienki będzie realizowany jako nowy przewód dwuścienny o średnicy 160/220mm wprowadzony ponad dach poprzez strych
- Wywiew z pomieszczeń kuchni będzie realizowany jako nowy przewód dwuścienny o średnicy 160/220mm wprowadzony ponad dach poprzez strych
- Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie większej niż 220cm<sup>2</sup>.
- Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
- W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m<sup>3</sup>/h.
- Przewód spalinowy o średnicy 80/125mm wyprowadzić ponad dach poprzez strych i prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.
- Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
- Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych t<sub>g</sub> czonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych**

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa wraz z wykonaniem łazienki z WC, c.o. na paliwo gazowe i wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy pl. Magistracki 11 w Wałbrzychu <b>Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna</b>	1:50	J-6
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	08.05.2018r.