

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 14.12.2017r.

Opinia Nr 008228

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Namysłowski 14/2 w Wrocławu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFO Sp. z o.o.  
BCH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Identyfikacja prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Łożisko gazowa z rurk. kominową spalaniem  
podlega do przewodu nr 1 zgodnie z  
wymogami producenta (pom. kuchnia)  
Wskazywana wymienna istniejąca w  
przewodzie nr 1 (kuchnia)  
Wskazywana wymienna istniejąca w  
przewodzie nr 2

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz  
przez wentylację mechaniczną (st. 4) w okolicy  
100 m<sup>3</sup>/h

Kontroli dokonał: S. Samoty D. Siwa

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla BCH Nowe Miasto  
1 egz. dla RZK Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odręcznie
3. Nieprzebrane środki
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
tęż mianowany mistrz kominiarski  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Sebastian Samoty  
Pieczęć i podpis

Gymna C8228 -



| 1     | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 |                      |
|-------|---|---|----|----|---|----------------------|
|       |   |   |    |    |   | Stylak               |
|       |   |   | WK |    |   | Ip. 108. cymer dett. |
| A     |   |   | WK | CO |   | Ip. m 5              |
| CU    | A |   | WK | CO |   | pacen m 2.           |
| pac 2 | 2 |   | 2  |    |   |                      |

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyj