



**UWAGA:**

- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować bez szafek gazowych.

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD**  
tel. 501 292 469  
ul. wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data:
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		17.07.2018
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 158 w Wałbrzychu" dz. nr 17/7 obręb nr 39 Podgórze		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 158 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU		Nr rys.: <b>4</b>