

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY św.FLORIAN
RZK nr 17 w WAŁBRZYCHU ul.Psie Pole 6**

/pieczęć zakładu/

Wałbrzych dnia 02-08-2018

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

OPINIA

SPRAWOZDAWCZO-OPINIODAWCZA nr 943

P. 16024-9
T
przez
podpis
25744

z dokonanej kontroli-ogłędzin przewodów kominowych i podłączenia kotłów CO do przewodów kominowych oraz wentylacji wywiewno - nawiewnej kotłowni w budynku położonym w Wałbrzychu przy ul. **11-go Listopada nr 48** będącym własnością **BOK Stary Zdrój**

Ogłędziny kontrole przeprowadził pracownik Rej.Zakładu Kominiarskiego **Adam Siara**

W wyniku kontroli-ogłędzin obejmujący stan kominów oraz podłączeń kotłów i wentylacji wywiewno - nawiewnej stwierdzono co następuje:

- a/ Stan techniczny komina jest dobry i nadaje się do prawidłowej eksploatacji.
- b/ Podłączenie kotła do przewodu kominowego wykonane jest prawidłowo.
- c/ Wentylacja nawiewna prawidłowa.
- d/ Ciągi kominowe prawidłowe.
- e/ Kotłownia może być eksploatowana warunkowo do czasu wykonania prawidłowej wentylacji wywiewnej w sezonie grzewczym 2018.

Uwaga dot. kotłowni Co gaz

- nieprawidłowa wentylacja wywiewna kotłowni

Protokół sporządzono w 3 egz.po 2 egz ADM Stary Zdrój
1 egz. Zakład Kominiarski

Protokół przyjęto

Opiniodawca
mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara