

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-510 522 22
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-53

BOX "SOBIECIN" WALBRZYCH

04.09.2018

Opinia Nr

Szczawno-Zdrój dnia 30.08. 2018 r.

008876

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. II Armii nr 8/8 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Brak jest wolnych przewodów w obrębie kuchni.
2. Dla CO należy wykonać i wyprowadzić ponad dach nowy przewód zgodnie z obowiązującym przepisami i w oparciu o projekt.
3. Wentylacja wywiewna kuchni i łazienki - przewody rurowe ponad dach prawidłowe.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez wciągnięcia nawiewne.

Inne uwagi: po istniejących piecach pokojowych przewody też nie mogą być wykorzystane dla CO gdyż są to przewody wspólne - są podłączone z innymi mieszkaniami.

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Kamel Kotowicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrócić
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

gcccc

Piotr Sława