

T2018/06/10/21452

Wałbrzych, 21.06.2018 r.

WN.5183.1318.2018.MT



TIT-p. M. Implet
25.07.04

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1164/2018 z dnia 14.06.2018 r. (data wpływu: 18.06.2018 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. Urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 132 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- wykonaniu c.o. na paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- pracach tynkarsko – malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania instalacji c. o. na paliwo gazowe oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej, przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody budowlane (wewnątrz budynku) ponad dach. Dopuszcza się montaż przewodów instalacyjnych w obrębie elewacji tylnej z warunkiem zastosowania obudowy z płyt osb w formie lizeny.

Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Forma ochrony konserwatorskiej: przedmiotowa nieruchomość figuruje w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha. Podlega prawnej ochronie konserwatorskiej.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Anna Nowakowska-Ciuchera
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 228987-13321-7-R
2. a/a MT

65/18

11 LISTOPADA 132/6



x 4 szt

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znac. W.1183.1318.2018M

z dnia 21.06.2018