

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

Niebrnych, dnia 4.06.2008 r.

Opinia Nr 008685

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Psie Pole

nr 23/7

Niebrnych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Łociol genowu z samut, komowa spakowa  
podłączył do piekocy m 1. zgodnie z  
wymogami producenta.

Wentylacje wywiewna Kuchni włączył do  
piekocy m 4.

Wentylacje wywiewna z łazienki włączył do  
piekocy m 3.

1st miejsce wentylacje wywiewna w łazienki zamknięta!

Inne uwagi: Kłopoty zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: D. Stara A. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOK - Nowe Miasto

1 egz. dla RZK

w Niebrnych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Opmerking 08685



Kuchmog-

	1	2	3	4	5	6	
							stuyck
	CD gez		WK	WK			$\bar{p}$
					WK		$\bar{p}$
			WK	WK			p. rest.
							p. rest.