

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
Zakład Kominarski Spółdzielni Pracy  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
UL. 56-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
41-807ana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 549.000-20-542

Szczawno-Zdrój, dnia 11.09. 2018 r.

Opinia Nr 008893

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Beethovena nr 14d/8 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji istniejącego pieca, przewód kominowy nr. 3 będzie można przeznaczyć dla pieca CO etaz.
2. Wentylacja wywiewna kuchni prawidłowa w przewodzie nr. 2.
3. Wentylacja nawiewna prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Radosław Szumaniak

Opinie sporządzone w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuki orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

18. WRZ. 2018



30228

OSŁUGI KIENTA

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara  
Pieczęć i podpis

# SZKIC DIRADIALNY



	1	2	3	4	5	6	
STRYCH			K				
I p	WE 8	WK 8	COK 8				M-8
PARTER				COK 4	WK 4	WE 4	M-4

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Siara*  
Daniel Siara