

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 898-000-20-54

Wałbrzych, dnia 3.06.2018 r.

Opinia Nr 008674

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. histopoda nr 132/6 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK Stenę Zdój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie Co per
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

! 18071  
Kocioł gazowy z zewnątrz kominy spełnia  
(kondens) podpiąć do zewnętrznego układu  
powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami  
producenta i projektem technicznym.  
Wentylacja wywiewna przewietrzająca z  
budyni istniejącej do przewodu kominowego  
przewietrzająca.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siene A. Siene

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Stenę Zdój  
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Składowanie na podwórku
3. Niepotrzebnie skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Siene  
Pieczęć i podpis