

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wielbrych, dnia 7.06.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wielbrych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 008666

zawodników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnice nr 22/10 w Wielbrychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK Podpórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie Co per
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł parowy z żelaza, którego spełnienie  
podłączyć do przewodu w 38 zgodnie z  
wymogami producenta.

Wentylacje wywiewne przewietrzające z  
kuchni i łazienki istniejące w przewodach w 34 i 35  
przewietrzające.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siome A. Siome

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz dla: BOK Podpórze

1 egz. dla RZK w Wielbrychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Janusz Stara

Pieczęć i podpis

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
															dach
															strych
										Wk 10	Wł 10			Co gaz 10	III p
					Jk 7		Co 7		Wk 7			Wł 7			II p
					Co gaz 4			Wł 4							I p
								Wł 1		Wk 1					parter
					Co 1									W 1	piwnica



MISTRZ KOLIMNARSKI  
*Daniel Siara*  
 Daniel Siara