

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu  
ul. Gen. Andersa 48**

zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i montaż wkładu kominowego

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejącym kominie murowanym o wym. 50x50cm dwóch wkładów kominowych żaroodpornych o średnicy min. 150mm dla kotłów c.o. w lokalu nr 1 oraz z lokalu nr 5 w budynku przy ul. 11 Listopada 79 w Wałbrzychu z wyczystkami w piwnicy (długość jednego wkładu kominowego ok. 12,00 mb – dokładny pomiar na miejscu).

2. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty:

**Sekretariat MZB Sp. z o.o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48**

6. Termin składania ofert: 30.10.2018 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 30.10.2018 r., godz. 11:00
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
**Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)**  
**e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl**
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej [www.mzbwalbrzych.pl](http://www.mzbwalbrzych.pl)  
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

### UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej [www.mzbwalbrzych.pl](http://www.mzbwalbrzych.pl) w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

**Przewidywany sposób rozliczenia prac: ryczałt**

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:

[www.mzbwalbrzych.pl](http://www.mzbwalbrzych.pl)

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
*mgr inż. Bronisław Lis*

*11/10*

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu  
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1233**  
z dnia 12-10-2018

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

**z kontroli przewodów kominowych w budynku**

**administrowanym przez MZB Sp z o o BOK STARY ZDRÓJ**  
położonym w WAŁBRZYCH przy ul. 11-go Listopada nr 79/5,1

*P. A. Krogulski*  
*P*  
*33425*

**KONTROLA STWIERDZIŁA:**

Przewód kominowy o wym 50x50cm do którego podłączone są tylko dwa piece Co z mieszkania nr 5 i 1 jest niedograny , przez to brak jest odpowiedniego ciągu ażeby piece te mogły prawidłowo funkcjonować . W celu poprawy funkcjonowania piecy proponuje się do rozważenia dwa warianty :

Wariant I - zamontowanie nasady kominowej o średnicy 300mm w otulinie termicznej

Wariant II – naszym zdaniem lepszy i skuteczniejszy to zamontowanie dla każdego pieca

Co osobnego wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm , które zagwarantują prawidłowy ciąg kominowy .

**Protokół otrzymują:**

1. Właściciel – użytkownik budynku
- 2.
3. a/a

**Mistrz Kominiarski**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Daniel Siara