

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zastępcy Kominiarskiego) WROCŁAWIU
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wąbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wąbrzych, dnia 11.10.2018

Opinia Nr 009005

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Szopena 16/1 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFIB Sp. z o.o.
BOH - Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z tank. kolumna spalnic (Kondens) podłączony do zewnętrznej kolumny zgodny z wymogami producenta i założeń projektowych.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni wykonana wg projektu i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Inne uwagi: Nie ma możliwości wgrzewania ciepła gazowego do istniejących przewodów kominowych.

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic umieszczony na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis