

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

008686

Wrocław, dnia 14.06.2018 r.

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Samosterny

A/1 w Wąsoszynie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MEB Sp. z o.o.

BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO ger.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy 2 zamk. komora spalania podłączony w pom. gospodarczym, w systemie wzniciowym, przewód spalin do przewodu m 1 o wym. 20x50cm, a zaciąg powietrza za ścianą zewnętrznej, podłączenie wykonane wg wymogów producenta.

Istnieje możliwość podłączenia pieca CO węglowego w dotychczasowe miejsce do przewodu m 2 o wym. 50x50cm. Wentylacja wywiewna pozostawiać w przewodzie m 1 dot. pomieszczenia gospodarczego - technicznego z piecem węglowym.

Wentylację wywiewną w kuchni łączyć do przewodu m 3

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara, A. Bruch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Nowe Miasto  
W Wąsoszynie

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzić orientacyjnie na odwrócenie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

Główny mistrz kominiarski  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

