



Legenda:

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE

Uwagi:

Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :

- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)

- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w brzdach ściannych)

<div><div><div></div><div>KAPINUS</div></div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)			
Inwestor:		Obiekt:					
Współnota mieszkaniowa		Budynek mieszkalny,					
Al. Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych		Al. Wyzwolenia 54, 58-301 Wałbrzych					
Temat: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.		Stadium: PB		Branża: S			
				Arkusz A3			
				Data: 08.2018			
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:		Skala:			
Upr. nr 245/02/DUW				1:100			
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys.			
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn				8/S			