



Uwagi:

- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.
- wszystkie istniejące odpływy z mieszkań włąć do projektowanych pionów.

Legenda:

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.

**KAPINUS**
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa Al. Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych			Objekt: Budynnek mieszkalny, Al. Wyzwolenia 54, 58-301 Wałbrzych		
Temat: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.			Stadium: PB	Branzja: S	Arkusz: A3
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas			Tytuł rysunku: Rozwinięcie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej		
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski			Skala: 1:100		
Asystował: mgr inż. Joanna Mandryn			Nr rys. 7/S		