

p. IV



Uwagi:

Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :

- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)

- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)

Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.

Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.

Legenda:

—

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE

—

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.



PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:

Wspólnota mieszkaniowa

Al. Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych

Temat: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w
częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Obiekt:

Budynek mieszkalny,

Al. Wyzwolenia 54, 58-301 Wałbrzych

Stadium: PB Branża: S Arkusz: A3

Data:

08.2018

Sprawdził:

mgr inż. Mirosław

Kociumbas

Upr. nr 245/02/DUW

Tytuł rysunku:

Rzut IV piętra - projektowana
instalacja wodno-kanalizacyjna

Skala:

1:100

Rysował:

mgr inż. Piotr Kopinowski

Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn

Nr rys.

6/S