



UWAGA!!!  
-Brak prawidłowej wentylacji wywiewnej kuchni.  
-Brak nawiewników w pokoju i kuchni.  
-W lokalu okna PCV.

Rzut lokalu mieszkalnego nr 1.  
-inwentaryzacja stanu istniejącego.

**Biuro Projektowo-usługowe**  
**" W P R O J E K T "**  
**Lukasz Witulka**

Projektant TADEUSZ KUKULA m. upr. AUF-2/119/81

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja

ul.Polna 2/1 ; ul.:58-300 Wodbrzych

Inwestor

MZB w Wodbrzychu ; ul.Gen.Andersa 48 ; 58-305 Wodbrzych

skala

1 : 50

rys. nr 1

egz. nr