


**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu  
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 43  
z dnia 10-01-2018**

KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6  
Tel. (074) 84 23 296  
NIP 666-000-44-22

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK PODGÓRZE  
położonym w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości nr 82



**KONTROLA STWIERDZIŁA:**

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry*. W dniu kontroli przewody szczelne.
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *nieprawidłowo*.
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*.
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*.
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot. pkt. nr 2 *nieprawidłowo* - piec Co z nr 4 razem z piecem kuchennym z nr 8 oraz piec Co z mieszkania nr 1A, w przewodzie nr 10,
6. *niesprawdzone*, 7,
7. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku należy usunąć *natychmiast*.  
Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

**Protokół otrzymują:**

1. Administrator – użytkownik budynku
2. PINB w Wałbrzychu
3. a/a

**Mistrz Kominiarski**

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Stara*  
Daniel Stara

Co gaz 9 → ○ ○  
↑ went nr 9

3 4 5 6 7

1 2

8 9 10 11 12 13

14  
15  
16  
17

Brama  
nr 80

Wymiar przewodów 14x20cm

BOX „PODGÓRZE”  
WAŁBRZYCH  
2018 -01- 11  
L.dz. ....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																		strych
P 14																		IV p strych
P 13							wk 11	Wł 13				Wk 12		P 11	P 12			III p
											K 8	wk 8			P 8			II p
P 5		co gaz 3					wk 3	wk 5		Co 4		wk 4			P 4			I p
																		parter
																		piwnica

Kominy stan dobry w dniu kontroli 24-04-2017r. Kominy szczelne

KOMINIAŃSKA SPÓŁNIA  
„ŚW. FLORIAN” z siedzibą w Wałbrzychu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8  
Tel. (074) 84 23 288  
NIP 882-000-9444

KOMINIARSKA SPOŁCZELNOŚĆ "RAC"  
„ŚW. FLORIAN” z WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6  
Tel. (074) 84 23 286  
KOD KRAJOWY 48-48-48-48

Tel. (074) 84 23 286

\_\_\_\_\_

ie nr 10

tego układu powietrzno

2018 -01- 11

1. de

L.dz. ....

wiewników, w kuchni brak pieca

*Sin*  
Daniel Siara

