



UL. NIEPODLEGŁOŚCI



- Uwagi:
- 1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez kratkę wentylacyjną 220 cm<sup>2</sup>, lub podcięcie drzwi od strony podłogi na całej szerokości na wysokość 2,5cm.
  - 2) Nawiewniki okienne montować w ramie okna.



Pion W3 - projektowany wewnętrzny systemowy jednościenny komin wentylacyjny Ø150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, wyprowadzony 1 metr ponad dach. Od poziomu poddasza przewody wykonąć z rur systemowych dwuściennych izolowanych Ø150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wpięcie do pionu wentylacyjnego wykonać za pomocą trójnika. Rewizje z odskraplaczem wykonać na wpieciu do pionów. Przewody zakończyć wyrzutnią dachową typu C tzw. parasol.

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

|            |   |                |  |         |   |        |    |       |         |      |
|------------|---|----------------|--|---------|---|--------|----|-------|---------|------|
| Investor:  | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.<br>ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.                                   | Obiekt:        | Budynek mieszkalny,<br>ul. Niepodległości 82, 58-303 Wałbrzych |         |   |        |    |       |         |      |
| Temat:     | Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1A, 3, 12 i 13 zgodnie z Decyzją PINB. | Stadium:       | PB   | Branża: | S | Arkusz | A4 | Data: | 06.2018 |      |
| Sprawił:   | mgr inż. Mirosław Kociumbas   | Tytuł rysunku: | Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 i 13                            |         |   |        |    |       | Skala:  | 1:50 |
| Upr. nr    | 245/02/DUW  |                |  |         |   |        |    |       | Nr rys. | 3/S  |
| Rysował:   | mgr inż. Piotr Kopinowski   |                |  |         |   |        |    |       |         |      |
| Asystował: | inż. Daria Skowrońska   |                |  |         |   |        |    |       |         |      |