

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Kierownik Zakładu Kominiarskiego)

"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU

REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17

68-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6

tel. 74 84-23-286

NIP 896-000-20-53

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr 008912

Wałbrzych, dnia 27.08.2018 r.

w budynku przy ul.

Niepodległości

16/13

Wałbrzych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MKB sp. z o.o.

BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie grzewcy -
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prac grzewczy w kuchni może być  
podłączony do grzewcy w m. 1. o wym. 50x50cm.  
Prac grzewczy w łazience może być  
podłączony do grzewcy w m. 1. o wym. 50x50cm.

Wymagane wykonanie gwarantowania w  
kuchni i łazience wg projektu technicznego.

Inne uwagi:

Należy zapewnić dopływ powietrza z  
zewnątrz

Kontroli dokonał:

P. Stara A. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Podgórze  
N. Wcisłowski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuk orientacyjny na odwrotcie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Stara

Pieczczę i podpis

Mapochętość 126/13-



MISTRZ KOMINIARSKI

*Piotr Sława*  
Piotr Sława