


EDWARD BRYŚ USŁUGI KOMINIARSKIE

USŁUGI KOMINIARSKIE

57-420 Radków, ul. Handlowa 7/2
Mistrz Kominiarski Edward Bryś
Uprawniony do kontroli w oparciu o art. 62 § 1 pkt c prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 005649/2000
tel. 74 647 86 43, kom. 507 861 100
NIP 885-123-44-75, REGON 891081830



Zalecenie Pokontrolne Dla BOK Śródmieście Dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Buczka 12

1. Na przewodzie kominowym z lokalu nr 5, do którego podłączony jest kocioł CO etażowy na paliwo stałe, należy zamontować nasadę przeciw zawiewną. Przekrój przewodu kominowego wynosi 13x14 cm.

Zalecenie otrzymują :

1. Właściciel – użytkownik budynku

2. a/a

.....Mistrz Kominiarski

Mistrz Kominiarski

Przeprowadzający kontrolę

Mistrz Kominiarski
Uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 62 § 1 pkt c prawa budowlanego
(pieczęćka imienna i podpis)
Dyplom Mistrzowski Nr 005649/2000
Edward Bryś