

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu

zaprasza do złożenia oferty na:

montaż nasady kominowej

2. Przedmiot zamówienia: montaż nasady kominowej żaroodpornej izolowanej termicznie o średnicy 250 mm i wysokości 1m na przewodzie dymowym 45x45cm w budynku przy ul. Niepodległości 171 w Wałbrzychu (wg załączonej opinii kominiarskiej).
3. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
5. Termin związania ofertą: 60 dni
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 03.01.2019 r., do godz. 10:30
8. Termin otwarcia ofert: 03.01.2019 r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka, Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Przemysław Lis

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 1499
z dnia 28-11-2018

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Spz.o.o. BOK "PODGÓRZE"
położonym w Wałbrzychu przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI nr 171/6

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Wymienić należy uszkodzoną nasadę kominową na przewodzie o wym 45x45cm, daszek który opadł przysłonił wylot, został zdemonstowany .

Przewód jest drożny, ciąg komina prawidłowy .

Należy wymienić uszkodzoną nasadę na nasadę o średnicy 250mm w otulinie termicznej -4 m.

Patrz wcześniejszy protokół nr 458 z 20 marca 2018r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
ne
Daniel Siara

