

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Główny Zakład Kominiarski
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
38-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
fax 74 896-000-72-55

Walczyński, dnia *17.12.2018* r.

Opinia Nr 009107

P. Kocaw
18.12.

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Al. Listopada* *134/6* w *Walczyńskim*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *1213 Sp. z o.o.*
Borki Stawy 2didoj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

REJONOWY ZAKŁAD
KOMINIARSKI
17
Jerzy Siara

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem spalinami podłączony w niewłaściwej formie do zastanego kolumna powietrze-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i projektem. Wymagana wymiana istniejącej - części metalowej.

BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych
27. GRU. 2018
4027

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *D. Siara*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *Borki Stawy 2didoj*
1 egz. dla RZK *Walczyński*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

REJONOWY ZAKŁAD
KOMINIARSKI
17
Jerzy Siara

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sąd ostateczny na odwołanie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniet Siara