



#### UWAGI:

- Istniejący wywiew z pomieszczeń kuchni wykorzystać do zwentylowania pomieszczenia łazienki. Dla zapewnienia lepszego ciągu należy zamontować obrotową nasadę kominową na przewodzie wywiewnym. Wywiew z pomieszczenia kuchni i pokoju będzie realizowany poprzez nowy przewód prowadzony po elewacji tylnej budynku.
- Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm<sup>2</sup>.
- Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewnia istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym, który należy przesunąć.
- W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m<sup>3</sup>/h.
- Przewody powietrzno - spalinowe grzejników gazowych typu MDRA wyprowadzić na zewnątrz przez ścianę elewacyjną.
- Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować.
- Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
- Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza.
- Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Przebudowa lokalu nr 4 przy ul. Dmowskiego 16 w Wałbrzychu wraz z c.o. na paliwogazowe typu MDRA, wydzieleniem łazienki z WC i wykonaniem wentylacji mechanicznej	1:50	J-6	
	Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna			
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	19.10.2018r.	