

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6

tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wątonyeh dnia 8.10.2018 T.

Opinia Nr 009001


głów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Os. Górnicze* nr *10/22* w *Wałbrzychu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOH- Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie? *cd gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń?

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



*Łociol genny z zamk. komina zjeżdżając
podłazym do melochu kominowego m 42
(numerek z inwentaryzacji) zgodnie z wymogami?
Wentylacja wywiewna w terenie w m. m 39.
Wentylacja dwukierowa w kuchni wyciąg
do melochu m 50 -*

Inne uwagi: *Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewna.*

Kontroli dokonał: *D. Stara*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOH- Podgórze*
1 egz. dla RZK *w Wątonyeh*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(urazony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Pieczęć i podpis

Opinia nr 09031

32	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
↑			↑								↑		
													strych
Wł			Co								Wk		III p 22
22			gaz								22		
		Wł	Co								Wk		II p 19
		19	gaz								19		
		Wł			Jł	Co					Wk		I p 16
		16			16	16					16		
		Wł				Co					Wk		parter 13
		13				13					13		
													piwnice



MISTRZ KOMINIARSKI
Galina
 Dariusz Siara