

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wrocław, dnia 10.10.2018 r.

Opinia Nr 009006

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11 listopada nr 52/6 w Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOH - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z went. kominowa spalania
(kondensat) podlegający do renowacji usterki
powodującej spalanie gazu zgodnie z wymaganiami
producenta i założeń projektu.
Wentylacja wywiewna w kuchni
istniejąca mechaniczna.
Wentylacja wywiewna w łazience
istniejąca mechaniczna.

Inne uwagi: Komin dymowy 50x50 cm, nie ma możliwości
podłączenia kotła gazowego.

Kontroli dokonał: D. Sarna

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Wrocław

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sądzie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinią jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Sarna
.....
.....