

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"SW. FLORIAN" we Wrocławiu  
NOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
066-000-20-54

Szczawno-Zdrój dnia 01.10. 2018 r.


Opinia Nr 008965

Opiniotwórców przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Królewieckiej nr 34/2 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 10 po jego uszczelnieniu będzie można przeznaczyć dla podłączenia nowego pieca (Otar
2. Wentylację wpiąć do przewodu nr 5
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Remicjusz Sejdyk, Radosław Szymonik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

