

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6  
tel. 74 84-23-286  
NIP 896-000-20-84

Wałbrzych, dnia 8.10.2018 -

Opinia Nr 009002

z przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Os. Górnicze 10/23 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MJB Sp. z o.o.  
Boh- Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł, generujący 2 zaimst. formowa spiekowa  
podłączony do przewodu kominowego m 24  
(numeryczna z inwentaryzacji) zgodnie z wymogami  
producenta.  
Wentylacja nymalna w budynku istniejąca w  
przewodzie m 300  
Wentylacja nymalna w łazience istniejąca w  
przewodzie m 160

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewna.

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuk orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
Zastępca mistrza kominiarskiego  
MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Siara

Pieczęć i podpis

2-0007

Opinia nr 09002

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
↑						↑								↑	dach.
															strych
Wk						Co gaz							Wf		III p nr 23
			Wk		Co gaz							Wf			II p nr 20
Wk							K				Jl		Wf		I p nr 17
								Co							parter nr 14
															piwnica



MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Siara*  
 Daniel Siara