



Legenda:

— projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiecia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.

**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych dz. nr 77/5, obręb 33 Podgórze			
Temat: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 11.2018
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut I piętra - instalacji gazowej			Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 3/S
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn					