


Uwagi:

- otwory pod przebicia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne

 KAPINUS		PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY		
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)				
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Stefana Okrzei 15, 58-300 Wałbrzych dz. nr 77/5, obręb 33 Podgórze		
Temat: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A4
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut piwnicy - instalacji gazowej		Data: 11.2018
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn				Nr rys. 1/S