

**Specyfikacja materiałowa:**

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 1.  | nawietrzak podokienny o pow. czynnej 220 cm <sup>2</sup>   | - 1 szt.              |
| 2.  | kratka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej Ø150 mm  | - 1 szt.              |
| 3.  | rura wentylacyjna z blachy stalowej kwasoodpornej o śr. 150 mm   | - 0,4 mb              |
| 4.  | rura wentylacyjna z blachy stalowej kwasoodpornej z płaszczem zewn. z blachy ocynkowanej, dwupłaszczowa, izolowana wełną mineralną gr. 5 cm o śr. Ø150/225 mm      | - 8,8 mb              |
| 5.  | trójnik 90° z blachy stalowej kwasoodpornej z płaszczem zewn. z blachy ocynkowanej, dwupłaszczowy, izolowany termicznie wełną mineralną gr. 5 cm, o śr. 150/225 mm | - 1 szt.              |
| 6.  | wyczystka  | - 1 szt.              |
| 7.  | odskraplacz  | - 1 szt.              |
| 8.  | przejście dachowe z blachy stalowej ocynkowanej Ø225 mm  | - 1 szt.              |
| 9.  | parasol  | - 1 szt.              |
| 10. | wyrzutnik  | - 1 szt.              |
| 11. | gaz propanowo-butanowy płynny  | - 0,40 kg             |
| 12. | papa termozgrzewalna modyfikowana SBS  | - 1,18 m <sup>2</sup> |