


Legenda:

— instalacja gazowa wewnętrzna

- Uwagi:
- instalacja gazowa wewnętrzna z rur miedzianych łączonych lutem twardym
 - przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
 - otwory pod przebiecia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej

<div><div>KAPINUS</div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)	
Investor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48	Obiekt:	Lokal mieszkalny, ul. Mickiewicza 15 A / 5, 58-300 Wałbrzych		
Temat:	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 bez zmiany sposobu użytkowania	Stadium:	PB	Branża:	S
Projektował:	mgr inż. Mirosław Kociumbas LpP. nr 245/02/DUW w szczególności instalacji sanitarnych	Tytuł rysunku:	Aksjometria instalacji gazowej		Data:
Asystował:	mgr inż. Piotr Kopinowski				11.2018
Asystował:	mgr inż. Joanna Mandzyn				Nr rys. 5/S